

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/2021)

für das

Fernwärmenetz "Mittelrain" in Heidenheim

Standort der Heizzentrale:
Mittelrainstraße 101, 89520 Heidenheim

Betreiber:
Stadtwerke Heidenheim AG

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§22 Absatz 2 GEG)	0,70
PE-Faktor nach Kappung , nach GEG zu verwenden (§22 Absatz 3 GEG)	0,70
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	33 g/kWh

Datengrundlage: Messdaten aus den Jahren 2019-2021

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 10.03.2032

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Seiwald', is written over a horizontal line.

Dipl.-Ing. Helmut Seiwald

fP-Gutachter-Nr.: FW 609 – 241