

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.577			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	349	22%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen		0%		
hiervon aus Erdgas	349	22%	50%	44%
hiervon aus Kohle		0%	50%	0%
hiervon aus Heizöl		0%	50%	0%
		0%	50%	0%
		0%	30%	0%
		0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	1.228	78%		
		0%	50%	0%
		0%	50%	0%
		0%	50%	0%
		0%	15%	0%
		0%	50%	0%
hiervon aus Erdgas	1.228	78%		
hiervon aus Heizöl	0	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0	0%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				44%
Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?				nein
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?				nein
Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Heidenheim			
Name des Wärmenetzes	Nahwärmenetz Silcherschule			
Lage des Netzes	Zoeppritzstraße			
	89518 Heidenheim-Mergelstetten			
Verantwortlicher Betriebsleiter	Philipp Dauner			
Telefon	07321/328-0			
E-mail	philipp.dauner@stadtwerke-heidenheim.de			
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2020 - 31.12.2022 (oben sind Jahresmittelwerte angegeben)			
Diese Bescheinigung ist gültig bis	07.11.2033			

Ort, Datum

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro EGS-plan GmbH durchgeführt.

Stuttgart, 07.11.23

Ort, Datum

H. Seiwald

