

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 01/2023)

für das

Nahwärmenetz „Silcherschule“ in Heidenheim

Standort der Heizzentrale:
Zoeppritzstraße, 89518 Heidenheim-Mergelstetten

Betreiber:
Stadtwerke Heidenheim AG

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§22 Absatz 2 GEG)	1,30
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	244g/kWh

Datengrundlage: Messdaten 2020-2022

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 07.11.2033

Stuttgart, den 07.11.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Seiwald', written over a horizontal line.

Dipl.-Ing. Helmut Seiwald

fP-Gutachter-Nr.: FW 609 – 241